

ЧЕК-ЛИСТ · БЕСПЛАТНЫЙ МАТЕРИАЛ ООО «ОРИЕНТИР»

20 пунктов, которые проверяет МЧС

Актуально на 3 сентября 2026 г. · msc01.ru/obraztsy/20-punktov-mchs

Любая пожарная проверка идёт по трём пластам: документы, инженерные системы и противопожарный режим. Инспектор государственного пожарного надзора не задаёт вопросы «что захочет» — на плановой проверке перечень закрыт и заранее опубликован в проверочных листах приказа МЧС России № 78. Мы собрали 20 пунктов, по которым чаще всего находят нарушения, в один лист — пройдите объект по нему до прихода инспектора.

КОМУ И КОГДА НУЖЕН

Руководителю или ответственному за пожарную безопасность любого объекта: офиса, склада, магазина, производства, гостиницы. Особенно — если уведомление о проверке уже пришло и осталось от нескольких дней до месяца.

Документы — с них инспектор начинает

Собранная заранее «пожарная папка» сокращает мероприятие и снимает половину типовых замечаний.

	да	нет	н/п
1. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность — действующий, на работающего сотрудника, с подписью об ознакомлении. ППР РФ № 1479	☐	☐	☐
2. Документы об обучении ответственных лиц по приказу МЧС № 1120 (пожарно-технический минимум отменён с 2022 года — старые удостоверения ПТМ не подходят). Приказ МЧС № 1120 от 16.12.2024	☐	☐	☐
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная под ваш объект, а не типовая памятка на листе А4. ППР РФ № 1479	☐	☐	☐
4. Журнал учёта противопожарных инструктажей по актуальной форме: записи по вводному, первичному, повторному, внеплановому и целевому инструктажам, две подписи в каждой строке. Приказ МЧС № 1120	☐	☐	☐
5. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с записями о техобслуживании сигнализации, оповещения и огнетушителей. ППР РФ № 1479	☐	☐	☐

6. Акты испытаний: наружные пожарные лестницы и ограждения кровли, внутренний противопожарный водопровод, огнезащитная обработка конструкций.

ППР РФ № 1479

☐ ☐ ☐

7. Декларация пожарной безопасности (если объект подлежит декларированию), расчёт категорий помещений, договоры с обслуживающими организациями и исполнительная документация на системы защиты.

ФЗ № 123, ст. 64

☐ ☐ ☐

Инженерные системы — проверяют работоспособность, а не наличие

Каждую систему инспектор просит показать в действии или подтвердить актом последнего техобслуживания.

	да	нет	н/п
8. Автоматическая пожарная сигнализация исправна, извещатели не закрыты и не демонтированы, есть акт ввода и записи о ТО.	☐	☐	☐
ФЗ № 123, СП 484.1311500			

9. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) запускается и слышна во всех помещениях.

СП 3.13130

☐ ☐ ☐

10. Внутренний противопожарный водопровод: пожарные краны укомплектованы рукавами и стволами, есть протокол испытаний на водоотдачу.

СП 10.13130

☐ ☐ ☐

11. Автоматическое пожаротушение и противодымная вентиляция (если предусмотрены проектом) работоспособны, есть акты проверки.

СП 7.13130, СП 485.1311500

☐ ☐ ☐

12. Огнетушители: нужное количество и тип, даты зарядки и следующей проверки не просрочены, доступ свободен, есть журнал ТО.

ППР РФ № 1479

☐ ☐ ☐

13. Аварийное освещение и световые указатели «Выход» включаются при отключении основного питания.

ППР РФ № 1479

☐ ☐ ☐

Противопожарный режим — здесь ловят нарушения чаще всего

Половина этих пунктов проверяется только глазами на этаже, а не по документам в кабинете.

	да	нет	н/п
14. Эвакуационные пути и выходы свободны: нет мебели, товара, коробок, велосипедов на путях и у выходов.	☐	☐	☐
ППР РФ № 1479			



- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода и не заперты на замки, которые нельзя открыть изнутри без ключа.
ППР РФ № 1479 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Знаки пожарной безопасности и планы эвакуации на местах, актуальны (соответствуют текущей планировке) и утверждены руководителем.
ГОСТ 34428-2018, ППР РФ № 1479 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. На дверях производственных и складских помещений обозначены категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны.
ППР РФ № 1479, СП 12.13130 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Электрооборудование: нет самодельных удлинителей, повреждённой изоляции, обогревателей без термозащиты, эксплуатации светильников без плафонов.
ППР РФ № 1479 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций подтверждена актом, срок повторной обработки не истёк.
ППР РФ № 1479 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. Противопожарные тренировки по эвакуации проводятся по графику, есть приказ, план и отметки о проведении.
ППР РФ № 1479 | ☐ | ☐ | ☐ |

План устранения по ответам «нет»

Заполните сразу после обхода — так получается не тревожный список, а план работ со сроками.

№ ПУНКТА	ЧТО УСТРАНИТЬ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	ГОТОВО

Как пользоваться

- Распечатайте лист и пройдите объект физически, отмечая «да», «нет» или «неприменимо» по каждому пункту — так, как это делает инспектор.
- На каждое «нет» сразу запишите ответственного и срок, сделайте фото — получается не тревожный список, а план работ.
- Каждое «неприменимо» обоснуйте письменно: почему требование не относится к вашему зданию.
- Сверьте результат с полными проверочными листами приказа МЧС № 78 для вашего типа объекта — базовое приложение № 1 плюс профильные.
- Повторите прогон через три месяца и после любой перепланировки, смены арендатора или назначения нового ответственного.

Типичные ошибки

- Проходят лист «по документам», сидя в кабинете: двери, проходы, знаки и огнетушители видны только на этаже.
- Ставят «неприменимо» там, где честный ответ «нет» — на проверке этот пункт всплывёт уже в акте.
- Считают чек-лист исчерпывающим: ответственность по статье 20.4 КоАП наступает за нарушение требований, а не за пункт формы.
- Готовятся к «плановой» проверке и не ждут внеплановой — по жалобе, после пожара или по индикатору риска перечень вопросов не ограничен листом.
- Пользуются старой редакцией проверочных листов: действующая — от 24.07.2025, применяется с 1 сентября 2025 года.

Частые вопросы

Может ли инспектор спросить то, чего нет в чек-листе?

На плановой выездной проверке и рейдовом осмотре — нет, предмет ограничен вопросами проверочного листа. На внеплановой проверке — да.

Какой штраф грозит за нарушения из этого списка?

По ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ для юрлица — 300–400 тысяч рублей, при особом противопожарном режиме — до 800 тысяч, при пожаре с тяжкими последствиями — до 2 миллионов.

Что делать с пунктами, которые нельзя закрыть своими силами?

Там, где нужен расчёт, испытание или проектное решение, самопроверка заканчивается — эти пункты закрывает пожарный аудит или сопровождение проверки.

Заменяет ли чек-лист проверочные листы МЧС?

Нет. Это выжимка из 20 самых частых пунктов. Полные формы (27 приложений к приказу № 78) публикуют МЧС России и территориальные управления.



Нормативная база

- Приказ МЧС России от 09.02.2022 № 78 (ред. от 24.07.2025) — формы проверочных листов
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 — Правила противопожарного режима
- Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 — обучение и инструктажи
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ — технический регламент о требованиях ПБ
- Статья 20.4 КоАП РФ — ответственность



Нужна помощь с закрытием пунктов?

Пожарный аудит, документы, обучение, обслуживание систем и сопровождение проверок МЧС. Работаем с 2013 года по всей России.

8 (800) 350-66-25

help@gkorientir.ru msc01.ru

г. Москва, Южнопортовая 5 стр. 6