

БЛАНК АКТА · БЕСПЛАТНЫЙ МАТЕРИАЛ ООО «ОРИЕНТИР»

Акт проведения огнезащитной обработки (акт выполненных огнезащитных работ)

Актуально на 12 октября 2026 г. · msc01.ru/obraztsy/akt-ognezashchitnoy-obrabotki

Акт о выполненных работах по огнезащите составляют после обработки конструкций: им подрядчик сдаёт работы, а заказчик их принимает. Единой утверждённой формы нет, но ГОСТ Р 59637-2021 перечисляет, что в акте должно быть: место работ, обработанные конструкции и их состояние, средство огнезащиты, грунт, расход и технология нанесения, исполнитель и подписи. Ниже готовый каркас — распечатайте и заполните при приёме.

КОМУ И КОГДА НУЖЕН

Подрядчику по огнезащите — чтобы сдать работы. Заказчику — чтобы принять их и сохранить документ: по п. 13 Правил противопожарного режима документация производителя огнезащитных работ хранится на объекте, по ней потом проверяют состояние покрытия. Инспектор МЧС смотрит этот комплект при проверке.

Что должно быть в акте по ГОСТ Р 59637-2021

Пункт 6.1.1 стандарта называет обязательное содержание акта проведения огнезащитной обработки.

- Место проведения работ: объект, здание, этажи, помещения, оси.
п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021
- Вид обработанных конструкций и их состояние перед обработкой: металл, дерево, воздуховоды, кабельные линии.
п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021
- Нанесённое средство огнезащиты и грунтовочный состав, их марки и расход.
п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021
- Технология приготовления и нанесения состава.
п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021
- Организация — исполнитель огнезащитных работ.
п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021
- Подписи тех, кто выполнял работы, и тех, кто их принимал.
п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021

Что проверить при приёме, прежде чем подписывать

Пункт 6.1.3 ГОСТ Р 59637-2021 перечисляет, что проверяют лица, принимающие огнезащитные работы.

- Соответствие применённого средства огнезащиты проекту огнезащиты (или проекту производства работ).
п. 6.1.3 ГОСТ Р 59637-2021
- Лицензию исполнителя на работы по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
пп. 4.8, 6.1.3 ГОСТ Р 59637-2021
- Документы о качестве работ: акты внутренней проверки толщины нанесённого покрытия и другие. Средняя толщина (расход) не должна быть ниже указанной в сертификате или протоколе испытаний.
пп. 5.3.2, 6.1.3 ГОСТ Р 59637-2021
- Сертификат соответствия на средство огнезащиты, документы о качестве и техническую документацию: в ней указаны срок службы покрытия, методика и сроки проверки, способы восстановления.
пп. 6.1.1, 6.1.2 ГОСТ Р 59637-2021

Что остаётся на объекте после приёмки

По п. 13 Правил противопожарного режима техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя работ хранится на объекте защиты.

- Подписанный акт выполненных огнезащитных работ.
- Сертификат соответствия и техническая документация на средство огнезащиты.
- Документы о качестве: акты замеров толщины, перечень или схема обработанных конструкций.
- Копия лицензии исполнителя — её проверяют при приёмке.

Как пользоваться

- Заполните шапку: номер и дата акта, город, стороны и договор.
- Укажите место работ — здание, этажи, помещения, оси — и какие конструкции обработаны, с площадью или объёмом.
- Впишите средство огнезащиты и грунт: марки, изготовителя, сертификат, расход по документации и фактический, толщину по замерам.
- Опишите технологию: подготовку поверхности, способ и условия нанесения по документации изготовителя.
- Отметьте, какие документы переданы заказчику, и сверьте лицензию исполнителя.
- Подпишите акт обеими сторонами и храните его на объекте вместе с технической документацией на средство огнезащиты.

Типичные ошибки

- В акте нет марки состава и расхода — потом нечем подтвердить, что толщина соответствует сертификату.
- Не указано место работ: непонятно, какие конструкции обработаны, и проверять покрытие приходится наугад.
- Акт подписал только подрядчик — нет подписи принимавшего работы.
- Подрядчик не передал техническую документацию на средство огнезащиты: без неё не определить срок службы и периодичность проверки.
- Лицензию исполнителя при приёмке не проверили.

Частые вопросы

Есть ли утверждённая форма акта?

Нет. ГОСТ Р 59637-2021 (п. 6.1.1) называет обязательное содержание акта, а форму стороны составляют сами.

Чем этот акт отличается от акта проверки огнезащиты?

Акт выполненных работ оформляют один раз, после обработки. Акт проверки составляют периодически при эксплуатации: он фиксирует состояние покрытия по п. 13 ППР.

Нужна ли подрядчику лицензия?

Да. По ГОСТ Р 59637-2021 организация, выполняющая огнезащитные работы, должна иметь лицензию; при приёмке её проверяют (пп. 4.8 и 6.1.3).

Где хранить акт?

На объекте, вместе с технической документацией на средство огнезащиты: этого требует п. 13 Правил противопожарного режима.

Как часто потом проверять покрытие?

С периодичностью из документации изготовителя средства огнезащиты или производителя работ. Если там её нет — не реже 1 раза в год (п. 13 ППР).

Нормативная база

- ГОСТ Р 59637-2021 «Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте», пп. 4.8, 5.3.2, 5.3.5, 6.1.1–6.1.3 (утв. приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 790-ст)
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 — Правила противопожарного режима, п. 13 (ред. от 03.02.2025 № 90)
- Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ



Нужна помощь с закрытием пунктов?

Пожарный аудит, документы, обучение, обслуживание систем и сопровождение проверок МЧС. Работаем с 2013 года по всей России.

8 (800) 350-66-25

help@gkorientir.ru msc01.ru

г. Москва, Южнопортовая 5 стр. 6

**Наименование организации**

АКТ № _____ проведения огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ)

«____» _____ 20__ г.

Город _____

1. Стороны

Заказчик: _____

Исполнитель (производитель огнезащитных работ): _____

Лицензия исполнителя № _____ от _____, выдана _____

Договор № _____ от _____

2. Место проведения работ

Наименование и адрес объекта: _____

Здание (сооружение), этажи, помещения, оси: _____

3. Обработанные конструкции☐ металлоконструкции ☐ деревянные конструкции ☐ воздуховоды☐ кабельные линии ☐ другое: _____

Площадь (объём) обработки: _____ Требуемый предел огнестойкости (по проекту): _____

Проект огнезащиты (проект производства работ): № _____ от _____

Состояние конструкций перед обработкой, подготовка поверхности: _____

4. Средство огнезащиты и грунтовочный состав

Средство огнезащиты (марка, изготовитель): _____

Сертификат соответствия № _____ действует до _____

Партия, дата изготовления: _____ Техническая документация (ТД): _____

Грунтовочный состав (марка): _____

Расход по ТД: _____ фактический: _____

Толщина покрытия по ТД (сертификату): _____ средняя по замерам: _____ (акт замеров № ____)

5. Технология приготовления и нанесения

Способ нанесения, число слоёв: _____

Условия при нанесении (температура, влажность — по ТД): _____

Работы начаты _____ окончены _____

6. Документация, переданная заказчику☐ сертификат соответствия на средство огнезащиты ☐ ТД изготовителя (срок службы, периодичность проверки)☐ акт замеров толщины покрытия ☐ перечень (схема) обработанных конструкций☐ копия лицензии исполнителя ☐ другое: _____☐ Документация передана заказчику и хранится на объекте (п. 13 ППР).



7. Гарантия и эксплуатация

Гарантийный срок: _____ Срок службы покрытия по ТД: _____

Периодичность проверки состояния покрытия по ТД: _____ (если не указана — не реже 1 раза в год, п. 13 ППР)

Условия эксплуатации по ТД: _____

Работы выполнил (исполнитель) _____ / _____ /

Работы принял (заказчик) _____ / _____ /

Бланк носит рекомендательный характер: заполните разделы данными своего объекта. Документ под конкретный объект и процессы разрабатываем в услуге «Документы по пожарной безопасности».