



ЖУРНАЛ эксплуатации систем противопожарной защиты раздел: огнетушители

Форма записи — таблица А.2 приложения А ГОСТ Р 59641-2021 (в редакции Изменения № 1)

Наименование организации

Объект (адрес, здание, подразделение)

Дата начала ведения журнала

Дата окончания ведения журнала

Ответственный за пожарную безопасность, назначенный приказом (должность, Ф. И. О., образец подписи)

Организация, выполняющая техническое обслуживание огнетушителей (наименование, договор)

Журнал прошит, пронумеровано ____ страниц. Руководитель _____ / _____ / М. П.

БЛАНК ЖУРНАЛА И КАРТОЧКИ · БЕСПЛАТНЫЙ МАТЕРИАЛ ООО «ОРИЕНТИР»

Журнал учёта огнетушителей и карточка учёта огнетушителя

Актуально на 5 октября 2026 г. · msc01.ru/obrazttsy/zhurnal-i-kartochka-ognetushitelya

Учёт огнетушителей ведут в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Правил противопожарного режима № 1479), а на каждый огнетушитель заводят карточку учёта (п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021). Формы обеих записей приведены в приложении А стандарта в редакции Изменения № 1: карточка — таблица А.1, журнал — таблица А.2. Ниже — что в них входит и готовый бланк в PDF: титульный лист, правила ведения, карточки и альбомные страницы таблицы.

Что в карточке учёта огнетушителя — таблица А.1

- Номер, присвоенный огнетушителю.
- Дата размещения огнетушителя на объекте защиты.
- Место установки огнетушителя.
- Тип и марка огнетушителя.
- Завод-изготовитель огнетушителя.
- Заводской номер.
- Дата изготовления огнетушителя.
- Дата очередной перезарядки огнетушителя — по паспорту огнетушителя.
- Срок службы огнетушителя.
- Ответственное лицо и его подпись.

Что в журнале — 9 граф таблицы А.2

- Номер и марка огнетушителя — учётный номер с корпуса и тип.
- Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техобслуживание или ремонт.
- Результаты осмотра и испытания на прочность.
- Срок следующего планового испытания.
- Дата проведения перезарядки огнетушителя.
- Марка (концентрация) заряженного ОТВ.
- Результат осмотра после перезарядки.
- Дата следующей плановой перезарядки — по паспорту огнетушителя.
- Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

Правила ведения

- Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки ведут в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты; отдельный «журнал огнетушителей» Правила не требуют.
- Сроки перезарядки, освидетельствования и замены — из паспорта огнетушителя; своего срока Правила не задают.
- На корпусе — порядковый номер и дата зарядки (перезарядки), запорно-пусковое устройство опломбировано. Номер на корпусе и в карточке должен совпадать.
- Техническое обслуживание включает ежегодную проверку, испытания и перезарядку; о проведённом обслуживании делают запись в журнале с подписью ответственного.
- Электронное ведение допускается: записи об обслуживании и ремонте заверяют квалифицированной электронной подписью с обеих сторон (усиленной неквалифицированной — если это предусмотрено договором на ТО).

Как пользоваться

- Присвойте каждому огнетушителю учётный номер и нанесите его на корпус — с него начинается и карточка, и строка журнала (п. 4.6 ГОСТ, п. 407 ППР).
- Распечатайте бланк: титульный лист, карточки по числу огнетушителей (на листе две) и нужное количество альбомных страниц таблицы (по 12 строк).
- Заполните карточку при размещении огнетушителя на объекте: дата, место, тип и марка, завод, заводской номер, дата изготовления, дата очередной перезарядки из паспорта, срок службы.
- После каждого обслуживания, испытания или перезарядки вносите строку в журнал в день работ: кто делал, что проверено, когда следующий срок, подпись ответственного.
- Сверяйте три даты между собой — в журнале, в карточке и на бирке огнетушителя: расхождение инспектор трактует как отсутствие учёта.

Типичные ошибки

- Журнал по форме отменённого СП 9.13130.2009 с титулом «по СП 9.13130»: графы похожи, но ссылка на утративший силу документ вызывает вопросы.
- Номер на корпусе не совпадает с номером в карточке и журнале — после перезарядки баллоны вернули «как попало».
- Нет даты очередной перезарядки или она записана «по правилам», а не по паспорту конкретного огнетушителя.
- Запись об обслуживании без указания организации, которая его выполняла, — вторая графа пустая.
- Карточки заведены, а в журнал эксплуатации СПЗ записи не внесены — инспектор смотрит именно журнал.

Частые вопросы

Нужен ли отдельный журнал учёта огнетушителей?

Нет. По п. 60 ППР № 1479 учёт ведут в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Этот бланк — его раздел по форме таблицы А.2 ГОСТ Р 59641-2021 плюс карточки учёта.

Какая форма действует в 2026 году?

Приложение А ГОСТ Р 59641-2021 в редакции Изменения № 1 (приказ Росстандарта от 01.10.2024 № 1347-ст): карточка — таблица А.1, журнал — таблица А.2. Приложение рекомендуемое, обязательной формы нет.

Как часто перезаряжать и когда вносить записи?

Сроки перезарядки и освидетельствования — по паспорту огнетушителя (п. 60 ППР № 1479). Запись в журнал — после каждого обслуживания, испытания или перезарядки, в день работ.

Можно ли вести журнал в электронном виде?

Да, п. 5.1.14 ГОСТ Р 59641-2021 это допускает. Записи об обслуживании и ремонте заверяют квалифицированной электронной подписью с обеих сторон.

Нормативная база

- ГОСТ Р 59641-2021 с Изменением № 1 (приказ Росстандарта от 01.10.2024 № 1347-ст) — приложение А: таблица А.1 карточка учёта, таблица А.2 журнал; п. 4.5, 4.6, 5.1.1, 5.1.14
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 — Правила противопожарного режима: п. 60 (учёт, сроки по паспорту), п. 407 (номер и дата зарядки на корпусе, пломба)



Нужна помощь с закрытием пунктов?

Пожарный аудит, документы, обучение, обслуживание систем и сопровождение проверок МЧС. Работаем с 2013 года по всей России.

8 (800) 350-66-25

help@gkorientir.ru msc01.ru

г. Москва, Южнопортовая 5 стр. 6

Карточка учёта огнетушителя

Таблица А.1 приложения А ГОСТ Р 59641-2021 (в редакции Изменения № 1) · заводится при постановке на учёт, п. 4.6

1. Номер, присвоенный огнетушителю	
2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты	
3. Место установки огнетушителя	
4. Тип и марка огнетушителя	
5. Завод-изготовитель огнетушителя	
6. Заводской номер	
7. Дата изготовления огнетушителя	
8. Дата очередной перезарядки огнетушителя	
9. Срок службы огнетушителя	
10. Ответственное лицо и его подпись	

Карточка учёта огнетушителя

Таблица А.1 приложения А ГОСТ Р 59641-2021 (в редакции Изменения № 1) · заводится при постановке на учёт, п. 4.6

1. Номер, присвоенный огнетушителю	
2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты	
3. Место установки огнетушителя	
4. Тип и марка огнетушителя	
5. Завод-изготовитель огнетушителя	
6. Заводской номер	
7. Дата изготовления огнетушителя	
8. Дата очередной перезарядки огнетушителя	
9. Срок службы огнетушителя	
10. Ответственное лицо и его подпись	

Карточка учёта огнетушителя

Таблица А.1 приложения А ГОСТ Р 59641-2021 (в редакции Изменения № 1) · заводится при постановке на учёт, п. 4.6

1. Номер, присвоенный огнетушителю	
2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты	
3. Место установки огнетушителя	
4. Тип и марка огнетушителя	
5. Завод-изготовитель огнетушителя	
6. Заводской номер	
7. Дата изготовления огнетушителя	
8. Дата очередной перезарядки огнетушителя	
9. Срок службы огнетушителя	
10. Ответственное лицо и его подпись	

Карточка учёта огнетушителя

Таблица А.1 приложения А ГОСТ Р 59641-2021 (в редакции Изменения № 1) · заводится при постановке на учёт, п. 4.6

1. Номер, присвоенный огнетушителю	
2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты	
3. Место установки огнетушителя	
4. Тип и марка огнетушителя	
5. Завод-изготовитель огнетушителя	
6. Заводской номер	
7. Дата изготовления огнетушителя	
8. Дата очередной перезарядки огнетушителя	
9. Срок службы огнетушителя	
10. Ответственное лицо и его подпись	



Номер и марка огнетушителя	Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техобслуживание или ремонт	Результаты осмотра и испытания на прочность	Срок следующего планового испытания	Дата проведения перезарядки огнетушителя	Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результат осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

Запись вносят в день обслуживания, испытания или перезарядки. Сроки перезарядки — по паспорту огнетушителя (п. 60 ППР № 1479). Номер в графе 1 совпадает с номером на корпусе и в карточке учёта.



Номер и марка огнетушителя	Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техобслуживание или ремонт	Результаты осмотра и испытания на прочность	Срок следующего планового испытания	Дата проведения перезарядки огнетушителя	Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результат осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Запись вносят в день обслуживания, испытания или перезарядки. Сроки перезарядки — по паспорту огнетушителя (п. 60 ППР № 1479). Номер в графе 1 совпадает с номером на корпусе и в карточке учёта.



Номер и марка огнетушителя	Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта; организация, проводившая техобслуживание или ремонт	Результаты осмотра и испытания на прочность	Срок следующего планового испытания	Дата проведения перезарядки огнетушителя	Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результат осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								

Запись вносят в день обслуживания, испытания или перезарядки. Сроки перезарядки — по паспорту огнетушителя (п. 60 ППР № 1479). Номер в графе 1 совпадает с номером на корпусе и в карточке учёта.